

湘 阴 县 建 设 工 程 规 划 公 示 牌



湘阴县白水江以南供水管网漏损治理
改造项目方案及储备设计批前公示

湘阴县白水江以南供水管网漏损治理改造 项目方案及初步设计批前公示

湘阴县住房和城乡建设局向我局申请建设“湘阴县白水江以南供水管网漏损治理改造”项目。改造内容如下：1、改造供水管网16890m，其中工业大道(八甲加油站至顺天大道)DN600mm4630m，顺天大道(芙蓉北路至文樟路)DN600mm3120m，键铭大道(芙蓉北路至文樟大道)DN600mm2640m，中联大道(洋沙湖大道至健民大道)DN500mm1600m，长康大道(芙蓉北路至工业大道)DN500mm900m，工业大道，键铭大道，顺天大道DN100-300mm4000m；管道均采用K9球墨铸铁管。2、改造消防栓120个，排泥阀20个，排气阀20个；DN600闸阀50个，DN500闸阀30个。其技术指标如图所示。根据住建部《关于城乡规划公示公开的规定》第三章第二十条以及《湖南省实施〈中华人民共和国城乡规划法〉办法》第二章第二十条之规定，我局现依法将该项目设计方案向社会进行公示。公示时间为：2025年7月22日至2025年7月30日。相关利益人若有不同意见，请在公示日期内以书面的形式向我局提出意见或建议，逾期我局不再受理。

